

无锡市数据局文件

锡数投许〔2025〕100号

关于 110kV 戴麻线 4#~13#入地（锡太高速）工程 环境影响报告表的批复

无锡市惠山区交通运输局：

你单位委托江苏通凯生态科技有限公司编制的《110kV 戴麻线 4#~13#入地（锡太高速）工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合市生态环境局建设项目环境影响报告表审查意见，经研究，批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，同意你单位按《报告表》拟定方案建设 110kV 戴麻线 4#~13#入地（锡太高速）工程。该工程位于无锡市惠山区长安街道境内，具体建设内容为：

建设 110kV 戴麻线 4#~13#入地（锡太高速）工程线路，1 回，新建 110kV 电缆线路路径长约 1.595km，其中新建电缆通道敷设电缆路径长约 0.079km，利用现状电缆通道约 0.091km，利用同期建设 110kV 戴航线电缆通道敷设电缆路

径长约 1.425km（与 110kV 戴航线同沟敷设）。拆除现有杆塔 8 基（110kV 戴麻线 6#~13#）及相应约 1.148km 架空线路，拆除单回电缆线路路径长度约 0.14km。本项目新建电缆线路导线采用 ZC-YJLW03-64/110kV-1*1000mm² 电力电缆。

工程总投资为 1506.26 万元，其中环保投资为 41 万元。

二、在工程设计、建设和环境管理中应认真落实《报告表》所提出的各项环保措施，确保各类污染物稳定达标排放，并做好以下工作：

（一）严格按照环保要求及设计规范，确保项目运行期间周边的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求，且应设置警示和防护指示标志。

（二）项目建设应符合当地规划要求，严格按照规划要求进行建设。

（三）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，防止发生扬尘、噪声等对周边环境的影响，需在夜间施工的，须报相关管理部门批准。

（四）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作；会同当地政府及相关部门对周围居民进行必要的解释、说明，取得公众对本工程建设的理解和支持；现场监督管理由无锡市生态环境局负责。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工

后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

无锡市数据局

2025 年 5 月 19 日

抄送：市生态环境局

无锡市数据局办公室

2025 年 5 月 19 日印发
